

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 104/1

г. Горно-Алтайск

от «23» июля 2021г.

На основании Акта №160 от 19.07.2021г. осмотра и положительного заключения на допуск в эксплуатацию КЛ-10 кВ АПвБВнг 3х150 мм² L=335м (РП-1 – ТП-118) (рабочий), КЛ-10 кВ АПвБВнг 3х150 мм² L=335м (РП-1 – ТП-118) (резервный) принадлежащих МУП «Горэлектросети»:

1. Назначить ответственным за эксплуатацию вновь смонтированные КЛ-10 кВ АПвБВнг 3х150 мм² L=335м (РП-1 – ТП-118) (рабочий), КЛ-10 кВ АПвБВнг 3х150 мм² L=335м (РП-1 – ТП-118) (резервный) мастера службы ТП и КЛ Кайгородова А.Л.
2. Начальнику АДС ознакомить персонал службы со схемой электроснабжения вновь вводимых КЛ-10 кВ АПвБВнг 3х150 мм² L=335м (РП-1 – ТП-118) (рабочий), КЛ-10 кВ АПвБВнг 3х150 мм² L=335м (РП-1 – ТП-118) (резервный) и совместно со службой ТП и КЛ произвести необходимые подключения.
3. Мастерам РЭС, начальникам АДС, ПТЛ, ОТЭК, провести инструктаж с персоналом по схемам подключения.
4. Главному бухгалтеру Долговой С.А. принять на баланс предприятия вновь вводимые объекты:
 - КЛ-10 кВ АПвБВнг 3х150 мм² L=335м (РП-1 – ТП-118) (рабочий),
 - КЛ-10 кВ АПвБВнг 3х150 мм² L=335м (РП-1 – ТП-118) (резервный).

И.о. Главного инженера
МУП «Горэлектросети»



А.В. Кречетов

Копии: Гл. бухгалтеру, мастерам служб ТП и КЛ, АДС, ПТЛ, ПТО, ОТЭК.