

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования, обозначение документа или номер изделия, материала	Код оборудования,	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса, кг		Примечания
						всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6		9	10	11
1	Муфта концевая наружной установки, термоуплотняющаяся для 4 жильного кабеля пластмассовой изоляцией, алюминиевой жилой сечением 50мм2	4КНТп-1-50			шт	4			
2	То-же, внутренней установки	4КВТп-1-50			шт	4			
3	Кабель, в ПВХ оболочке и ПЭ изоляции, с аллюминиевой жилой сечен: 4х50 мм2,	ААШВ			м	82			
4	Зажим прокалывающий для изолированных проводов	SLIP 22.1		ENST O	шт	16			
5	Швеллер гнутый №14				м	11			
6	Хомут	X-15			м	4			
7	Песок				м3	2,16			
8	Труба асбоцементная безнапорная Д=100 мм, Длиной 3000 мм	БНТ-100			шт	12			
9	Шкаф управления наружным освещением на 4 линии в металлическов=м боксе габ: 350х682х170 мм, с модулем «Кулон», 4 магнитными пускателями 1 величины и 4 автоматическими выключателями на ток теплов. расцепителя 25 А	ЩУНО			шт	1			См. альбом привязки КТПК №137

						05 - 14 - 2019 - ЭС			
						МУП «Горэлектросети			
Измен	Кол уч	Лист	№ док	Подпис	Дата				
Проверил		Баженов				Реконструкция ВЛ-10 кВ, №4-1, в районе ул Омская - пер Колхозный - ул Сосновая, в Горно-Алтайске		Стадия	Лист
		Баженов						РД	4
ГИП		В.А.				Спецификация оборудования, изделий и материалов		«Горно-АлтайРегионпроект» г. Горно-Алтайск	