

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования, обозначение документа или номер опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса, кг		Примечания
						всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	Оборудование и материалы для установки РЛ ТП на жб опоре	(ОТП.С.03.61.16)				3			
	Оборудование								
1	Привод разъединителя	ПРНЗ-10 У 1			КОМПЛ	33	3,6	118,8	
	Изоляторы. Линейная арматура.								
1	Изолятор ГОСТ 22 863-77	ШФ 20-Г			шт	15	3,4	51	
2	Колпачок ТУ 34-09-11232-87	КП-22			шт	15	0,02	0,3	
3	Зажим петлевой ТУ 34-13-10273-88	ПА-50-7			шт	15	0,2	3	
4	Зажим аппаратный ГОСТ 23065-78	А2А-50-7			шт	9	0,3	2,7	
5	Провод неизолированный ГОСТ 839-80	АС-50			м	18	0,9	16,2	
6	Заземляющий проводник (типовая серия ОТП.С.03.61.16 Лист 37)	ЗП 1			м	12	0,4	4,8	
	Стальные конструкции.								
1	Кронштейн (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 33)	РА 1			шт	3	13,8	41,4	
2	Кронштейн (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 33)	РА 2			шт	3	2	6	
3	Кронштейн (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 36)	РА 4			шт	3	1	3	
4	Кронштейн (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 36)	РА 5			шт	9	3	27	
5	Кронштейн (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 36)	РА 6			шт	6	2	12	
6	Хомут (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 37)	Х 7			шт	9	3	27	
7	Хомут (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 37)	Х 8			шт	3	1	3	
	Метизы.								
1	Болт ГОСТ 7798-70	М12х40			шт	33	0,05	1,65	
2	Гайка ГОСТ 5915-70	М12			шт	33	0,02	0,66	
3	Шайба ГОСТ 11371-78	12			шт	33	0,01	0,33	

						05 - 14 - 2019 – ЭС.СО			
						МУП			
						«Горэлектросети»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция ВЛ 10 кВ, №4-1, в районе ул Омская - пер Колхозный - ул Сосновая, в Горно-Алтайске	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Баженов В.А.					РД	2	4
ГИП		Баженов В.А.					ООО Горно- АлтайРегионпроект		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			