

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кабель бронированный, в изоляции из сшитого полиэтилена, в оболочке из ПВХ, не поддерживающий горение, с алюминиевой многопроволочной уплотненной жилой сечением: 3*240мм2	АПВБП			м	2929		В т.ч запас и установка муфт – 41 м
2	Муфта концевая внутренней установки, для трехжильного кабеля с бумажной изоляцией, алюминиевой жилой сечением 3х240мм2, с наконечниками,	ЗПКВТпб10-150/240		«ENSTO»	шт	6		
3	Муфта соединительная, для трехжильного кабеля с бумажной изоляцией, алюминиевой жилой сечением 3х240мм2, с наконечниками,	ЗСТП10-150/240		«ENSTO»	шт	6		
4	Труба п.этиленов безнапорная Д=125 мм, толщина стенки 10 мм,	ПНД-125-10			м	11690		
5	Железобетонный лоток габ до 2970х1160х300 мм				шт/м	12/36		
6	Железобетонный лоток габ до 2970х800х300 мм				шт/м	17/51		
7	Железобетонный лотокгаб до 2970х500х300 мм				шт/м	2/6		
8	Крышка железобетонного лотка габ 1000х1160х110 мм				шт	36		
9	Крышка лотка железобетонная, габаритом 2970х800 х110мм				шт	17		
10	Крышка железобетонного лотка габ 2970х600х110 мм				шт	2		
11	Столбик железобетонный длиной 1,2 м,				шт	11		
12	Кирпич кладочный, глиняный, полнотелый, одинарный				шт	13647		
13	Лента сигнальная,				м	1206		
14	Асфальтобетон				м3	14,984		
15	Песок,				м3	164		
16	Песчанно-гравийная смесь,				м3	8,7		
17	Семена газонной травы				кг	7,0		
18	Грунт				м3	200		

						05-41-2021-НЭС.СО			
						МУП «Горэлектросети»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция КЛ-10 кВ №19-3, 19-8, 9-9 в Горно-Алтайске		Стадия	Лист
Разраб.		Баженов						РД	1
ГИП		Баженов				Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО «АлтайКоммунПроект».	
Проверил		Тимин.							