

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования, обозначение документа или номер опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса, кг или объем м3		Примечания
						всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Стойка железобетонная по ТУ 5863-007-00113557-94	СВ110-5			шт	17	1180	20060	
2	Стойка железобетонная по ТУ 5863-007-00113557-94	СВ105-5			шт	16	1180	18880	
3	Оголовок	ОГs54		ENSTO	шт	10	20,54	205,4	
4	Оголовок	ОГs58		ENSTO	шт	5	10,7	53,5	
5	Траверса	ТМ73		ENSTO	шт	13	17,74	230,6	
6	Траверса	ТМs60		ENSTO	шт	13	4,08	53,04	
7	Накладка	ОГ52		ENSTO	шт	9	1,14	10,26	
8	Хомут	Х51		ENSTO	шт	16	2,21	35,36	
9	Крепление подкоса	У52		ENSTO	шт	16	7,02	112,32	
10	Проводник заземляющий	ЗП21		ENSTO	м	24	0,85	20,4	
11	Зажим плашечный	ПАП 2.2		ENSTO	шт	112	0,1	11,2	
12	Изолятор штыревой	ШФ-20Г.1		ENSTO	шт	70	3,5	245	
13	Вязка спиральная	SO 115		ENSTO	шт	140	0,57	79,8	
14	Скоба ТУ 34.1311420-89	СК-7А		ENSTO	шт	66	0,38	25,08	
15	Изолятор натяжной полимерный	ПС70-Е		ENSTO	шт	156	0,95	74,1	
16	Зажим натяжной	НБ-2-6А		ENSTO	шт	66	1	66	
17	Зажим прокалывающий	SL 25.2		ENSTO	шт	39	0,25	9,75	
18	Кожух защитный	SP 16		ENSTO	шт	39	0,067	2,613	
19	Разрядник длинно-искровой петлевой	РМК-20-4-УХЛ1		ENSTO	шт	24	2,3	55,2	
20	Провод защищенный алюминиевый термоупрочненный сечением 3х95 мм2	СИП-3			м	2248			
21	Провод защищенный алюминиевый термоупрочненный сечением 3х50 мм2	СИП-3			м	524			
22	Ограничитель перенапряжения для ВЛ-10 кВ	ОПН-10			шт	6			
23	Сталь горячекатанная круглая Д=10мм	ГОСТ 2590-2006			м	20			
24	Сталь горячекатанная круглая Д=16мм	ГОСТ 2590-2006			м	105			
25	Стойка деревянная из лиственницы зимней рубки Д=180 мм длиной 7,5 м				шт	1			

						05-40-2021-НЭС.СО						
						МУП «Горэлектросети»_						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция ВЛ-10 кВ №19-9 по пер. Гончарный — ул. Сухова в Горно-Алтайске				Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Баженов									РД	1	3
						Спецификация оборудования изделий и материалов				ООО Горно-АлтайКоммунПроект г. Горно-Алтайск		
ГИП	Баженов											
Проверил	Тимин											