Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования, обозначение документа или номер опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса, кг		Примечания
						всего	единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	Оборудование и материалы для установки РЛ ТП на жб опоре (ОТП.С.03.61.16)					2			
	Оборудование.								
1	Привод разъединителя	ПРНЗ-10 У 1			шт	2	3,6	18	
	Изоляторы. Линейная арматура.								
1	Изолятор ГОСТ 22 863-77	ШФ 20-Г			шт	10	3,4	34	
2	Колпачок ТУ 34-09-11232-87	КП-22			шт	10	0,02	0,2	
3	Зажим петлевой ТУ 34-13-10273-88	ПА-50-7			шт	10	0,2	2	
4	Зажим аппаратный ГОСТ 23065-78	А2А-50-7			шт	6	0,3	1,8	
5	Провод неизолированный ГОСТ 839-80	АС-50			м	12	0,9	10,8	
6	Заземляющий проводник (типовая серия ОТП.С.03.61.16 Лист 37)	ЗП 1			м	8	0,4	3,2	
	Стальные конструкции.								
1	Кронштейн (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 33)	РА 1			шт	2	13,8	27,6	
2	Кронштейн (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 36)	РА 2			шт	2	2	4	
3	Кронштейн (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 36)	РА 4			шт	2	1	2	
4	Кронштейн (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 36)	РА 5			шт	6	3	18	
5	Кронштейн (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 36)	РА 6			шт	4	2	8	
6	Хомут (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 37)	Х 7			шт	6	3	18	
7	Хомут (типовая серия ОТП.С.03. 61.16 лист 37)	Х 8			шт	2	1	2	
	Метизы.								
1	Болт ГОСТ 7798-70	М12х40			шт	22	0,05	1,1	
2	Гайка ГОСТ 5915-70	М12			шт	22	0,02	0,44	
3	Шайба ГОСТ 11371-78	12			шт	22	0,01	0,22	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-40-2021-НЭС.СО		
						МУП «Горэлектросети»		
Разраб.		Баженов				Реконструкция ВЛ-10 кВ №19-9 по пер. Гончарный – ул. Сухова в Горно-Алтайске	Стадия: РД	Лист: 2 / Листов: 3
ГИП		Баженов				Спецификация оборудования изделий и материалов	ООО Горно-АлтайКоммунПроект г. Горно-Алтайск	
Проверил		Тимин						